Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

Термоусаживаемые муфты для погружных насосов

Основные характеристики

- **Напряжение:** до 1 кв
- **Сечение кабеля:** от 1 до 50 мм²
- **Тип:** концевые, соединительные
- **Число жил:** 1, 2, 3, 4, 5
- **Номинальная частота:** 50 Гц
- **Возможность эксплуатации под водой:** да
- **Тип изоляции:** пластмасса, резина, ПВХ
- **Температура эксплуатации:** от 0°С до +60°С
- **Материал жил кабеля**: медь, алюминий
- **Упаковка:** ПЭ пакет
- **Производитель:** ООО “Группа МЕТТАТРОН”

Описание

Термоусадочная водопогружаемая муфта ВПМ используется для соединения и герметизации

одно-, двух, трех-, четырех- и пятижильных кабелей до 1 кВ при прокладке кабеля под водяной поверхностью (водозаборные скважины, колодцы, реки, озера, бассейны) при монтаже и ремонте погружных насосов, оборудования для бассейнов, уличного освещения и прочего электрооборудования, которое работает во влажной среде и непосредственно в воде. Внутренняя поверхность изолирующих манжет и защитного кожуха покрыты термоплавким клеем, что создает надежную защиту от проникновения влаги к токопроводящим жилам. Дополнительную влагозащиту формирует толстый слой герметизирующей мастики.

Для замещения термоусаживаемых муфт RAYCHEM

Конструкция

	Кол-во жил	Сечение жилы	Конструкция
1ВПМ-1-1,5/2,5	1	1,5/2,5	Изолирующие манжеты - 1 шт. Защитный кожух - 1 шт. Гильзы под обжим - 1 шт. Мастика водонепроницаемая герметизирующая - 1шт
1ВПМ-1-4/6		4/6	
1ВПМ-1-10		10	
1ВПМ-1-16		16	
1ВПМ-1-25		25	
1ВПМ-1-35		35	
1ВПМ-1-50		50	
2ВПМ-1-1,5/2,5	2	1,5/2,5	Изолирующие манжеты - 2 шт. Защитный кожух - 1 шт. Гильзы под обжим - 2 шт. Мастика водонепроницаемая герметизирующая - 1 шт.
2ВПМ-1-4/6		4/6	
2ВПМ-1-10		10	
2ВПМ-1-16		16	
3ВПМ-1-1,5/2,5	3	1,5/2,5	Изолирующие манжеты - 3 шт. Защитный кожух - 1 шт. Гильзы под обжим - 3 шт. Мастика водонепроницаемая герметизирующая - 1 шт.
3ВПМ-1-4/6		4/6	
3ВПМ-1-10		10	
3ВПМ-1-16		16	
4ВПМ-1-1,5/2,5	4	1,5/2,5	Изолирующие манжеты - 4 шт. Защитный кожух - 1 шт. Гильзы под обжим - 4 шт. Мастика водонепроницаемая герметизирующая - 1 шт.
4ВПМ-1-4/6		4/6	
4ВПМ-1-10		10	
4ВПМ-1-16		16	
5ВПМ-1-1,5/2,5	5	1,5/2,5	Изолирующие манжеты - 5 шт. Защитный кожух - 1 шт. Гильзы под обжим - 5 шт. Мастика водонепроницаемая герметизирующая - 1 шт.

5ВПМ-1-4/6	4/6
5ВПМ-1-10	10
5ВПМ-1-16	16

Сертификаты Raychman

Сертификаты

RUSSIAN FEDERATION

№ 0086713

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.14758

Срок действия с 30.11.2021 по 29.11.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20, ООО «Научно-исследовательский институт проектирования и измерений», 141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2, помещение 006, офис 1

ПРОДУКЦИЯ Муфты термоусаживаемые для кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией и с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ, 6кВ,10кВ, 20кВ, 35кВ. (см. приложение №1,2,3) Серийный выпуск.

код ОК
23.43.10

код ТН ВЭД
8547 90 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 13781.0-86, ТУ 3599-006-85731248-2015

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Группа МЕТТАТРОН», Адрес: Россия, 125430, г. Москва, ул. Фабричная, д. 6, ИНН: 7733651334, ОГРН: 1087746480612, телефон: +7(495) 925-51-27, электронная почта: mttn@mettatron.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Группа МЕТТАТРОН», Адрес: Россия, 125430, г. Москва, ул. Фабричная, д. 6, ИНН: 7733651334, ОГРН: 1087746480612, телефон: +7(495) 925-51-27, электронная почта: mttn@mettatron.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №13148-НИИПИ/21 от 29.11.2021. Испытательная лаборатория ООО «НИИ ПИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ38 от 2021-10-28

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

Проверка подлинности сертификата соответствия

ООО «НИИ ПИ»

Руководитель органа ____ (подпись) И.М. Тимохина (инициалы, фамилия)

Эксперт ____ (подпись) Д.И. Султанов (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

RUSSIAN FEDERATION

№ 0086712

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.14758
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 30.11.2021 по 29.11.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20
ООО «Научно-исследовательский институт проектирования и измерений»
141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2, помещение 006, офис 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
23.43.10/ 8547 90 0000	Муфты термоусаживаемые для кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией и с пластмассовой изоляцией на напряжение 1 кВ, 6кВ,10кВ, 20кВ, 35кВ предназначенные для соединения в общую кабельную линию, или для их подключения к электрическим установкам либо к воздушным линиям электропередач. Перечень муфт: 1ПКВ(Н)Т-1,1ПКВ(Н)Тб-1, 1ПКВТ-10 МТ, 1ПКВТб-10 МТ, 1ПКНТ-10 МТ, 1ПКНТб-10 МТ, 1ПСТ-1, 1ПСТ-10 МТ, 1ПСТб-1, 1ПСТб-10 МТ, 3КВ(Н)Тпб-1, 3КВТпб-10 МТ, 3КНТпб-10 МТ, 3ПКВ(Н)Тп-1, 3ПКВ(Н)Тпб-1, 3ПКВТп-10 МТ, 3ПКВТпб-10 МТ, 3ПКНТп-10 МТ, 3ПКНТпб-10 МТ, 3ПСТ-1, 3ПСТ-10 МТ, 3ПСТб-1, 3ПСТб-10 МТ, 3СТпб-1, 3СТпб-10 МТ,4КВ(Н)Тпб-1,4ПКВ(Н)Тп-1, 4ПКВ(Н)Тпб-1,4ПСТ-1,4ПСТб-1,4СТпб-1, 5КВ(Н)Тпб-1, 5ПКВ(Н)Тп-1, 5ПКВ(Н)Тпб-1, 5ПСТ-1, 5ПСТб-1, 5СТпб-1,1ПКВТ-6 МТ, 1ПКВТб-6 МТ, 1ПКНТ-6 МТ, 1ПКНТб-6 МТ, 1ПСТ-6 МТ, 1ПСТб-6 МТ, 3КВТпб-6 МТ, 3КНТпб-6 МТ, 3ПКВТп-6 МТ, 3ПКВТпб-6 МТ, 3ПКНТп-6 МТ, 3ПКНТпб-6 МТ, 3ПСТ-6 МТ, 3ПСТб-6 МТ, 3СТпб-6 МТ, 1ПКВТ-35 МТ, 1ПКВТб-35 МТ, 1ПКНТ-35 МТ, 1ПКНТб-35 МТ, 1ПСТ-35 МТ, 1ПСТб-35 МТ, 3КВТпб-35 МТ, 3КНТпб-35 МТ, 3ПКВТп-35 МТ, 3ПКВТпб-35 МТ, 3ПКНТп-35 МТ, 3ПКНТпб-35 МТ,	ГОСТ 13781.0-86, ТУ 3599-006-85731248-2015

ООО «НИИ ПИ»

Руководитель органа ____ (подпись) И.М. Тимохина (инициалы, фамилия)

Эксперт ____ (подпись) Д.И. Султанов (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

RUSSIAN FEDERATION

№ 0086711

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.14758
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 30.11.2021 по 29.11.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20
ООО «Научно-исследовательский институт проектирования и измерений»
141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2, помещение 006, офис 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
23.43.10/ 8547 90 0000	3ПСТ-35 МТ, 3ПСТб-35 МТ, 3СТпб-35 МТ, 1ПКВ(Н)Тнг-1, 1ПКВ(Н)Тбнг-1, МТ, 1ПКНТбнг-35 МТ, 1ПСТнг-35 МТ, 1ПСТбнг-35 МТ, 3КВТпбнг-35 МТ, 3КНТпбнг-35 МТ, 3ПКВТпнг-35 МТ, 3ПКВТпбнг-35 МТ, 3ПКНТпнг-35 МТ, 3ПКНТпбнг-35 МТ, 3ПСТнг-35 МТ, 3ПСТбнг-35 МТ, 3СТпбнг-35 МТ, 1ПКВ(Н)Тнг-LS-1, 1ПКВ(Н)Тбнг-LS-1,1ПКВТнг-LS-10 МТ, 1ПКВТбнг- LS-10 МТ, 1ПКНТнг-LS-10 МТ, 1ПКНТбнг-LS-10 МТ, 1ПСТнг-LS 1, 1ПСТнг-LS-10 МТ, 1ПСТбнг-LS-1, 1ПСТбнг-LS-10 МТ, 3КВ(Н)Тпбнг-LS-1, 1ПКВТнг-10 МТ, 1ПКВТбнг-10 МТ, 1ПКНТнг-10 МТ, 1ПКНТбнг-10 МТ, 1ПСТнг-1, 1ПСТнг-10 МТ, 1ПСТбнг-1, 1ПСТбнг-10 МТ, 3КВ(Н)Тпбнг-1, 3КВТпбнг-10 МТ, 3КНТпбнг-10 МТ, 3ПКВ(Н)Тпнг-1, 3ПКВ(Н)Тпбнг-1, 3ПКВТпнг-10 МТ, 3ПКВТпбнг-10 МТ, 3ПКНТпнг-10 МТ, 3ПКНТпбнг-10 МТ, 3ПСТнг-1, 3ПСТнг-10 МТ, 3ПСТбнг-1, 3ПСТбнг-10 МТ, 3СТпбнг-1, 3СТпбнг-10 МТ, 4КВ(Н)Тпбнг-1,4ПКВ(Н)Тпнг-1, 4ПКВ(Н)Тпбнг-1, 4ПСТнг-1, 4ПСТбнг-1,4СТпбнг-1, 5КВ(Н)Тпбнг-1, 5ПКВ(Н)Тпнг-1,5ПКВ(Н)Тпбнг-1, 5ПСТнг-1, 5ПСТбнг-1, 5СТпбнг-1, 1ПКВТнг-6 МТ, 1ПКВТбнг-6 МТ, 1ПКНТнг-6 МТ, 1ПКНТбнг-6 МТ, 1ПСТнг-6 МТ, 1ПСТбнг-6 МТ, 3КВТпбнг-6 МТ, 3КНТпбнг-6 МТ,	ГОСТ 13781.0-86, ТУ 3599-006-85731248-2015

ООО «НИИ ПИ»

Руководитель органа ____ (подпись) И.М. Тимохина (инициалы, фамилия)

Эксперт ____ (подпись) Д.И. Султанов (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

RUSSIAN FEDERATION

№ 0086710

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20.14758
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 30.11.2021 по 29.11.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП20
ООО «Научно-исследовательский институт проектирования и измерений»
141730, Московская область, город Лобня, улица Борисова, дом 14, корпус 2, помещение 006, офис 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
23.43.10/ 8547 90 0000	3ПКВТпнг-6 МТ, 3ПКВТпбнг-6 МТ, 3ПКНТпнг-6 МТ, 3ПКНТпбнг-6 МТ, 3ПСТнг-6 МТ, 3ПСТбнг-6 МТ, 3СТпбнг-6 МТ, 1ПКВТнг-35 МТ, 1ПКВТбнг-35 МТ, 1ПКНТнг-35 3КВТпбнг-LS-10 МТ, 3КНТпбнг-LS-10 МТ, 3ПКВ(Н)Тпнг-LS-1, 3ПКВ(Н)Тпбнг-LS-1, 3ПКВТпнг-LS-10 МТ, 3ПКВТпбнг-LS-10 МТ, 3ПКНТпнг-LS-10 МТ, 3ПКНТпбнг-LS-10 МТ, 3ПСТнг-LS-1, 3ПСТнг-LS-10 МТ, 3ПСТбнг-LS-1, 3ПСТбнг-LS-10 МТ, 3СТпбнг-LS-1, 3СТпбнг-LS-10 МТ, 4КВ(Н)Тпбнг-LS-1, 4ПКВ(Н)Тпнг-LS-1,4ПКВ(Н)Тпбнг-LS-1, 4ПСТнг-LS-1, 4ПСТбнг-LS-l, 4СТпбнг-LS-1, 5КВ(Н)Тпбнг-LS-1, 5ПКВ(Н)Тпнг-LS-1, 5ПКВ(Н)Тпбнг-LS-1, 5ПСТ-LS-1, 5ПСТбнг-LS-1, 5СТпбнг-LS-1, 1ПКВТнг-LS-6 МТ, 1ПКВТбнг-LS-6 МТ, 1ПКНТнг-LS-6 МТ, 1ПКНТбнг-LS-6 МТ, 1ПСТнг-LS-6 МТ, 1ПСТбнг-LS-6 МТ, 3КВТпбнг-LS-6 МТ, 3КНТпбнг-LS-6 МТ, 3ПКВТпнг-LS-6 МТ, 3ПКВТпбнг-LS-6 МТ, 3ПКНТпнг-LS-6 МТ, 3ПКНТпбнг-LS-6 МТ, 3ПСТнг-LS-6 МТ, 3ПСТбнг-LS-6 МТ, 3СТпбнгLS-6 МТ, 1ПКВТнг-LS-35 МТ, 1ПКВТбнг-LS-35 МТ, 1ПКНТнг-LS-35 МТ, 1ПКНТбнг-LS-35 МТ, 1ПСТнг-LS-35 МТ, 1ПСТбнг-LS-35 МТ, 3КВТпбнг-LS-35 МТ, 3КНТпбнг-LS-35 МТ, 3ПКВТпнг-LS-35 МТ, 3ПКВТпбнг-LS-35 МТ, 3ПКНТпнг-LS-35 МТ, 3ПКНТпбнг-LS-35 МТ, 3ПСТнг-LS-35 МТ, 3ПСТбнг-LS-35 МТ, 3СТпбнг-LS-35 МТ	ГОСТ 13781.0-86, ТУ 3599-006-85731248-2015

ООО «НИИ ПИ»

Руководитель органа ____ (подпись) И.М. Тимохина (инициалы, фамилия)

Эксперт ____ (подпись) Д.И. Султанов (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля